



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ростовской области

(Главное Управление МЧС России по Ростовской области)

г. Ростов-на-Дону пер. Доломановский, 132, тел. 8-(863)-240-63-08

«Единый телефон доверия» (863) 239-99-99

Отделение надзорной деятельности по Зимовниковскому району

Ростовская область, п. Зимовники, ул. Рабочая, 1 «П»

Предписания № 59-55/ _____ /№1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ детский сад «Колосок», здание детского сада

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного

Начальником ОНД по Зимовниковскому району УНД Главного управления МЧС

России по Ростовской области майором внутренней службы Мордовцевым Г. В.

от 23 июня 2014 № 59, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №

69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин., «03» июля 2014 г. по 17 ч. 00

мин. «03» июля 2014 г. проведена плановая выездная проверка МБДОУ детский сад

«Колосок», здание детского сада, Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, ул.

Центральная, 23 «а»

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник ОНД по Зимовниковскому району майор вн. сл. Мордовцев Григорий Вячеславович

Совместно с: Заведующей МБДОУ детский сад «Колосок» Курбатовой Ириной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	<i>В нарушение указанного пункта на объекте проверки в помещении кухни детского сада, отсутствует автоматическая пожарная</i>	В соответствии с правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 61, «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта	20.12.2014 г.	

000790

	<p>сигнализация. Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 61, НПБ 110-03. Смонтировать в помещении кухни автоматическую пожарную сигнализацию.</p>	<p>(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p>		
2.	<p>В нарушение указанного пункта при проверке установлено что извещение о пожаре не передается посредством радиоканала на пульт пожарной части. Выполнить замену или ремонт установленной системы.</p>	<p>Свод правил, 15.4 Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для своевременного выполнения задач в соответствии с разделом 17.</p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1 и Ф 4.2 извещения о пожаре должны передаваться (с точностью до помещения, если доступ в эти помещения ограничен при поиске места пожара) в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке контролируемому радиоканалу или другим контролируемым линиям связи в автоматическом режиме, без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих</p>	20.12.2014г.	

		<p>эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.</p> <p>При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме или другие организации транслирующие эти сигналы.</p> <p>На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме, или другие организации, транслирующие эти сигналы.</p> <p>В случае организации передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны или иные организации, следует применять технические решения, обеспечивающие достоверность как формирования извещения о пожаре, так и его передачи.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 4 квартале 2014 г.
(квартал)

000791

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД по Зимовниковскому району
майор вн. сл. Мордовцев Г. В.




«03» июля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ детский сад «Колосок»
Курбатова Ирина Александровна


(подпись)

«03» июля 2014 г.



Начальнику ОНД по
Зимовниковскому району
майору вн. службы
Мордовцеву Г. В. от
заведующей МБДОУ д/с
«Колосок» Курбатовой И. А.

Ответ на предписание от 03.07.2014 № 59-55

03.07.2014 г. главным государственным инспектором Зимовниковского района по пожарному надзору майором внутренней службы Мордовцевым Г. В. проведено плановое мероприятие в отношении МБДОУ детский сад «Колосок», с целью проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2014 год, по распоряжению № 59 от 23.06.2014 г.

В результате проверки было установлено:

- отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;
- извещение о пожаре не передается посредством радиоканала на пульт пожарной части.

Сообщаю Вам, что в МБДОУ детский сад «Колосок», в установленный период проведены следующие мероприятия:

- произведен ремонт установленной системы оповещения при пожаре.
- в помещении кухни смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.

Заведующий
МБДОУ д/с «Колосок»

25.11.2014г.



Курбатова И. А.